Codi de mostra	**326-2026-00069966**	**Data**	**16/11/2026**	**Pàgina 1/6**
Número d'informe analític	**AR-26-XK-069352-01 / 326-2026-00069966**			

AJUNTAMENT EL PALAU D'ANGLESOLA

A l'atenció de **AJUNTAMENT EL PALAU D'ANGLESOLA**
C/ Sant Josep, 1
25243 El Palau d'Anglesola
ESPAÑA

Referència Laboratori	326-2026-00069966 / AR-26-XK-069352-01	**Tipus:**	EX
Descripció de la mostra	Agua de consumo humano / Drinking water		
Data de recepció	27/10/2026		
Data d'inici de l'anàlisi :	28/10/2026	**Data de finalització de l'anàlisis**	16/11/2026
T.mostra/Transport:	Mensajero		

La informació que figura en el quadre inferior, ha estat aportada pel client i el laboratori no és responsable de la mateixa. Aquesta informació no està emparada per lacreditació.

Descripció pel client	PUEPAAN2361CO32026100		
Terme Municipal	EL PALAU D'ANGLESOLA	**Denominació Local**	101385 - XARXA DISTRIBUCIÓ / PALAU D'ANGLESOLA-FONT PL.CATALAUNYA

Compuestos orgánicos		Resultats (incertesa)		Pautes
H9120	**H9 Acrilamida Mètode : Mètode intern basat en EPA 538**			
(*)	Acrilamida	<0.03	µg/l	Valor máx. 0.25 mg/l (RD 3/2023)
H9010	**H9 CGM/026-a; Cromatografia de gassos-masses Mètode : Mètode intern basat en: ISO 17943**			
(*)	Clorur de vinil	<0.15	µg/l	Valor máx. 0.5 µg/L (RD 3/2023)
H90IP	**H9 PFNA (Àcid perfluorononocanoic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFNA (Àcid perfluorononocanoic)	<0.002	µg/l	
H90IN	**H9 PFPeA (Perfluoropentane acid) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFPeA (Perfluoropentane acid)	<0.01	µg/l	
H90IQ	**H9 PFDA (Àcid perfluordecanoic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFDA (Àcid perfluordecanoic)	<0.002	µg/l	
H90IS	**H9 PFHxS (Àcid perfluorohexanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFHxS (Àcid perfluorohexanosulfonic)	<0.002	µg/l	
H90IR	**H9 PFPeS (Àcid perfluoropentanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFPeS (Àcid perfluoropentanosulfonic)	<0.002	µg/l	
H90IM	**H9 PFHpA (Àcid perfluorheptanoic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFHpA (Àcid perfluorheptanoic)	<0.01	µg/l	
H90II	**H9 PFBS (Àcid perfluorobutasulfònic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFBS (Àcid perfluorobutasulfònic)	<0.002	µg/l	
H90IJ	**H9 PFOA (Àcid perfluorooctànic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFOA (Àcid perfluorooctànic)	<0.002	µg/l	
H90IL	**H9 PFHxA (Àcid perfluorohexanoic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFHxA (Àcid perfluorohexanoic)	<0.005	µg/l	
H90IK	**H9 PFOS (Àcid perfluorooctanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFOS (Àcid perfluorooctanosulfonic)	<0.002	µg/l	
H90IT	**H9 PFHpS (Perfluoroheptanesulphonic acid) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFHpS (Perfluoroheptanesulphonic acid)	<0.002	µg/l	
H90J2	**H9 PFDoDS (Àcid perfluorododecanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFDoDS (Àcid perfluorododecanosulfonic)	<0.002	µg/l	
H90J1	**H9 PFUnDS (Àcid perfluoroundecanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFUnDS (Àcid perfluoroundecanosulfonic)	<0.002	µg/l	
H90J0	**H9 PFTrDS (Àcid perfluorotridecanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849

ilac-MRA
ENAC
ENSAYO
ISO 17025
N º563/LE2082

Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

Compuestos orgánicos		Resultats (incertesa)		Pautes
H90J0	**H9 PFTrDS (Àcid perfluorotridecanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFTrDS (Àcid perfluorotridecanosulfonic)	<0.002	µg/l	
H90IV	**H9 PFDS (Àcid perfluorodecanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFDS (Àcid perfluorodecanosulfonic)	<0.002	µg/l	
H90IU	**H9 PFTrDA (Àcid perfluorotridecanoic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFTrDA (Àcid perfluorotridecanoic)	<0.002	µg/l	
H90IW	**H9 PFNS (Àcid perfluorononanosulfonic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFNS (Àcid perfluorononanosulfonic)	<0.002	µg/l	
H90IZ	**H9 PFDoDA (Àcid perfluorododecanoic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFDoDA (Àcid perfluorododecanoic)	<0.002	µg/l	
H90IY	**H9 PFUnDA (Àcid perfluoroundecanoic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFUnDA (Àcid perfluoroundecanoic)	<0.01	µg/l	
H911K	**H9 PFBA (Àcid perfluorobutanoic) Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	PFBA (Àcid perfluorobutanoic)	<0.01	µg/l	
H911R	**H9 Suma 4 PFAS Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	Suma 4 PFAS	<0.002	µg/l	
H911Q	**H9 Suma PFAS 20 Mètode : Mètode intern basat en: EPA 537.1**			
(*)	Suma PFAS 20	<0.002	µg/l	
H907T	**H9 Bisfenol A Mètode : Mètode intern basat en: EPA 543**			
(*)	Bisfenol A	<0.05	µg/l	Valor máx. 2.5 µg/l (RD 3/2023)
H906X	**H9 CLMS/023-a_Haloacetic acids Mètode : Mètode intern basat en: EPA 557**			
(*)	>Not translated in test< Monobromacetic acid	<3	µg/l	
(*)	>Not translated in test< Sum of 5 haloacetic acids	37	µg/l	Valor máx. 60 µg/L (RD 3/2023)
(*)	Àcid Cloroacètic	<3	µg/l	
(*)	Àcid Dibromoacètic	<3	µg/l	
(*)	Àcid Dicloroacètic	13	(± 3) µg/l	
(*)	Àcid Tricloroacètic	24	(± 6) µg/l	
H9011	**H9 CGM/026_Epichlorohydrin Mètode : Mètode intern basat en: ISO 17943**			
(*)	Epiclorhidrina	<0.03	µg/l	

Propietats bàsiques		Resultats (incertesa)		Pautes
XK03F	**XK Sabor Mètode : Mètode Intern**			
(*)	valor del sabor	No s'aprecia		Valor máx. 3 indice de dilución (RD 3/2023)
XK03G	**XK Olor Mètode : Mètode Intern**			
(*)	Valor de l'olor	No s'aprecia		Valor máx. 3 indice de dilución (RD 3/2023)
XK03H	**XK Color Mètode : Mètode Intern Espectrometria UV-VIS**			
(*)	Color	<1	mg Pt/l	Valor máx. 15 mg/L Pt/Co (RD 3/2023)
XK03K	**XK Clor lliure residual**			
(*)	Clor lliure residual (Dada aportada pel client)	0.50	mg/l	Valor máx. 1 mg/L (RD 3/2023)
XK03I	**XK Clor combinat residual**			
(*)	Clor combinat residual (Dada aportada pel client)	<0.1	mg/l	Valor máx. 2 mg/L (RD 3/2023)
XK03S	**XK Temperatura Mètode : Mètode Intern**			
(*)	Temperatura	19.7	°C	
XK03D	**XK Terbolesa Mètode : Mètode Intern Espectrofotometria**			

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849

ilac-MRA
ENAC
ENSAYO
ISO 17025
N º563/LE2082

Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

Codi de mostra	**326-2026-00069966**	**Data** 16/11/2026	**Pàgina 3/6**
Número d'informe analític	**AR-26-XK-069352-01 / 326-2026-00069966**		

Propietats bàsiques		Resultats (incertesa)		Pautes
XK03D	**XK Terbolesa Mètode : Mètode Intern Espectrofotometria**			
(*)	Terbolesa	1.0	FNU	Valor max. 4 UNF(dep. distribución/red distribución/ dep. interior) ; 0.8 UNF (salida ETAP/dep. cabecera) (RD 3/2023)
XK03R	**XK Oxidabilitat Mètode : Mètode Intern Titulometria**			
(*)	Oxidabilitat	4.4	mg O2/l	Valor máx. 5 mg/L (RD 3/2023)
XK038	**XK pH Mètode : C5110012 Potenciometria**			
	pH	7.5		6.5 a 9.5 unidades de pH (RD 3/2023)
XK00D	**XK Conducitivitat elèctrica a 20ºC Mètode : C5110011 Conductimetria**			
	Conductivitat a 20ºC	339	µS/cm	Valor máx. 2500 µS/cm a 20ºC (RD 3/2023)
XK055	**XK Amoni (NH4) Mètode : C5110151 Espectrometria UV-VIS**			
	Amoni (NH4)	<0.15	mg/l	Valor máx. 0.5 mg/L (RD 3/2023)

Anions		Resultats (incertesa)		Pautes
XK00R	**XK Nitrats (NO3) Mètode : C5110128 Cromatografia lònica**			
	Nitrats	3	mg/l	Valor máx. 50 mg/L (RD 3/2023)
XK01Y	**XK Nitrits (NO2) Mètode : C5110135 Espectrofotometria UV-VIS**			
	Nitrits	0.02	mg/l	Valor máx. 0.5 mg/L (red distribución/dep. distribución); 0.1 mg/L (salida ETAP/ dep. cabecera) (RD 3/2023)
XK00Q	**XK Clorurs (Cl) Mètode : C5110128 Cromatografia lònica**			
	Clorurs	18	mg/l	Valor máx. 250 mg/L (RD 3/2023)
XK00P	**XK Sulfats (SO4) Mètode : C5110128 Cromatografia lònica**			
	Sulfats	39	mg/l	Valor máx. 250 mg/L (RD 3/2023)
XK00T	**XK Fluorurs (F) Mètode : C5110128 Cromatografia lònica**			
	Fluorurs (F-)	<0.1	mg/l	Valor máx. 1.5 mg/L (RD3/2023)
XK0PQ	**XK Clorits Mètode : Mètode Intern Cromatografia lònica**			
(*)	Clorits	<0.05	mg/l	Valor máx. 0.25 mg/l (RD 3/2023)
XK0PR	**XK Clorats Mètode : Mètode Intern Cromatografia lònica**			
(*)	Clorats	0.16	mg/l	Valor máx. 0.25 mg/L (RD 3/2023)
XK02D	**XK Cianurs Mètode : Mètode Intern Espectrometria UV-VIS**			
(*)	Cianur	<10	µg/l	
XK02H	**XK Alcalinitat total Mètode : Mètode Intern Titració Pontenciomètrica**			

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849

ilac-MRA
ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº563/LE2082

Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

Codi de mostra	326-2026-00069966	Data	16/11/2026	Pàgina 4/6
Número d'informe analític	AR-26-XK-069352-01 / 326-2026-00069966			

Anions		Resultats (incertesa)		Pautes
XK02H	**XK Alcalinitat total Mètode : Mètode Intern Titració Pontenciomètrica**			
(*)	Alcalinitat total	118.7	mg CaCO3/l	
XK0DQ	**XK Bromats Mètode : Mètode Intern**			
(*)	Bromats	<2.5	µg/l	Valor máx. 10 µg/L (RD 3/2023)

Relacions de interès		Resultats (incertesa)		Pautes
XK101	**XK Index de Langelier Mètode : Mètode Intern Càlcul**			
(*)	Index de Langelier	-0.20		+/- 0.5 unidades de pH (RD 3/2023)
XK00H	**XK Duresa càlcica Mètode : Mètode Intern Càlcul**			
	Duresa Càlcica	139	mg CaCO3/l	

ELEMENTOS DISUELTOS		Resultats (incertesa)		Pautes
XK104	**XK Alumini dissolt (Al) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Alumini dissolt (Al)	<50	µg/l	Valor máx. 200 µg/L (RD 3/2023)
XK02N	**XK Antimoni dissolt (Sb) Mètode : Mètode Intern ICP-MS**			
(*)	Antimoni (Sb)	<3	µg/l	Valor máx. 10 µg/L (RD 3/2023)
XK02U	**XK Arsènic dissolt (As) Mètode : Mètode Intern ICP-MS**			
(*)	Arsènic (As)	2	µg/l	Valor máx. 10 µg/L (RD 3/2023)
XK062	**XK Bor dissolt (B) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Bor dissolt (B)	<0.25	mg/l	Valor máx. 1.5 mg/L (RD 3/2023)
XK053	**XK Calci dissolt (Ca) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Calci dissolt (Ca)	2.76	mEq/l	
XK108	**XK Cadmi dissolt (Cd) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Cadmi dissolt (Cd)	<1.5	µg/l	Valor máx. 5 µg/L (RD 3/2023)
XK01E	**XK Coure dissolt (Cu) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Coure dissolt (Cu)	<0.05	mg/l	Valor máx.2 mg/L (RD 3/2023)
XK110	**XK Crom dissolt (Cr) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Crom dissolt (Cr)	<10	µg/l	
XK01I	**XK Ferro dissolt (Fe) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Ferro dissolt (Fe)	<50	µg/l	Valor máx. 200 µg/L (RD 3/2023)
XK02L	**XK Mercuri dissolt (Hg) Mètode : Mètode Intern ICP-MS**			
(*)	Mercuri (Hg)	<0.2	µg/l	Valor máx. 1 µg/L (RD 3/2023)
XK01P	**XK Manganès dissolt (Mn) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Manganès dissolt (Mn)	<10	µg/l	Valor máx. 50 µg/L (RD 3/2023)
XK114	**XK Níquel dissolt (Ni) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Níquel dissolt (Ni)	<5	µg/l	Valor máx. 20 µg/L (RD 3/2023)
XK01K	**XK Plom dissolt (Pb) Mètode : Mètode intern ICP-OES**			
(*)	Plom dissolt (Pb)	<10	µg/l	Valor máx. 10 µg/L (RD 3/2023)
XK115	**XK Seleni dissolt (Se) Mètode : Mètode Intern ICP-MS**			
(*)	Seleni (Se)	<1	µg/l	Valor máx. 20 µg/L (RD 3/2023)
XK01T	**XK Sodi dissolt (Na) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849

ilac-MRA

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
N º563/LE2082

Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

Codi de mostra	326-2026-00069966	Data	16/11/2026	Pàgina 5/6
Número d'informe analític	AR-26-XK-069352-01 / 326-2026-00069966			

ELEMENTOS DISUELTOS		Resultats (incertesa)		Pautes
XK01T	**XK Sodi dissolt (Na) Mètode : C5110228 Espectrometria ICP-OES**			
	Sodi dissolt (Na)	12.09	mg/l	Valor máx. 200 mg/L (RD 3/2023)
XK0VC	**XK Urani (U) Mètode : Mètode Intern ICP-MS**			
(*)	Urani (U)	<1	µg/l	Valor máx. 30 µg/l (RD 3/2023)

Anàlisi Microbiològica		Resultats (incertesa)		Pautes
XK0AN	**XK Aerobis a 22ºC Mètode : Mètode intern**			
(*)	Aerobis a 22ºC	0	cfu/ml	Valor máx. 100 UFC o NMP/1 mL (RD 3/2023)
XK0AQ	**XK Clostridium perfringens (incloses les espores) Mètode : Mètode intern**			
(*)	Clostridium perfringens	0	cfu/100 ml	Valor máx. 0 UFC o NMP en 100 mL (RD 3/2023)
XK0AR	**XK Coliforms Mètode : Mètode intern**			
(*)	Bacteria coliforme	0	cfu/100 ml	Valor máx. 0 UFC o NMP/100 mL (RD 3/2023)
XK0AS	**XK Escherichia Coli Mètode : Mètode intern**			
(*)	Escherichia coli	0	cfu/100 ml	0 UFC o NMP en 100 ml (RD3/2023)
XK0AU	**XK Enterococs Mètode : Mètode intern**			
(*)	Enterococs	0	cfu/100 ml	Valor máx. 0 UFN o NMP en 100 mL (RD 3/2023)
H91QV	**H9 Colifags somàtics Mètode : UNE-EN ISO 10705-2:2002 and 10705:3:2024**			
(*)	Colífags somàtics	0	PFU/100 ml	Valor máx. 0 UFP/100 mL (RD 3/2023)

COMPUESTOS ORGANICOS		Resultats (incertesa)		Pautes
XK158	**XK Benzè Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Benzè	<0.3	µg/l	Valor máx. 1 µg/L (RD 3/2023)
XK159	**XK 1,2-Dicloroetà Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	1,2-Dicloroetà	<0.5	µg/l	Valor máx. 3 µg/L (RD 3/2023)
XK160	**XK Suma tri+tetracloroetè Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Suma tricloretè,tetracloroetè	<1	µg/l	Valor máx. 10 µg/L (RD 3/2023)
XK161	**XK Tricloroetè Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Tricloretè	<1	µg/l	
XK162	**XK Tetracloroetè Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Tetracloretè	<1	µg/l	
XK163	**XK Suma Trihalometans Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Suma Trihalomethans	32.0	µg/l	Valor máx. 100 µg/L (RD 3/2023)
XK164	**XK Cloroform Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Cloroform	25	µg/l	
XK165	**XK Bromodiclorometà Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Bromodiclorometà	7.0	µg/l	
XK166	**XK Dibromoclorometà Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Dibromoclorometà	<5	µg/l	
XK167	**XK Bromoform Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			

Eurofins Análisis Agro, S.A.
Partida Setsambs, s/n
25222 Sidamon
Espanya

Telèfon +34 973 717 000
Fax +34973717033
analisis.agro@ftib.eurofins.com
www.eurofins.es

Eurofins Análisis Agro S.A.,
ESA25244849

ilac-MRA

ENAC
ENSAYO
ISO 17025
Nº563/LE2082

Els assajos marcats amb * no estan emparats per l'acreditació de ENAC.

Codi de mostra	326-2026-00069966	Data 16/11/2026	Pàgina 6/6
Número d'informe analític	AR-26-XK-069352-01 / 326-2026-00069966		

COMPUESTOS ORGANICOS		Resultats (incertesa)		Pautes
XK167	**XK Bromoform Mètode : Mètode Intern (HP-GC-MS)**			
(*)	Bromoform	<5	µg/l	
XK168	**XK Benzo(a)pirè Mètode : Mètode Intern GC-MS**			
(*)	Benzo-(a)-pirè	<0.01	µg/l	Valor máx. 0.01 µg/L (RD 3/2023)
XK174	**XK Suma Hidrocarburs aromàtics policiclics Mètode : Mètode Intern GC-MS**			
(*)	Suma de PAH	<0.1	µg/l	Valor máx. 0.1 µg/L (RD 3/2023)
XK175	**XK Benzo(b)Fluorantè Mètode : Mètode Intern GC-MS**			
(*)	Benzo-(b)-fluorantè	<0.01	µg/l	
XK176	**XK Benzo(g,h,i)perileno Mètode : Mètode Intern GC-MS**			
(*)	Benzo(g,h,i)perilè	<0.01	µg/l	
XK177	**XK Benzo-(k)-fluorantè Mètode : Mètode Intern GC-MS**			
(*)	Benzo-(k)-fluorantè	<0.01	µg/l	
XK178	**XK Indè(1,2,3-c,d)pirè Mètode : Mètode Intern GC-MS**			
(*)	Indè(1,2,3-c,d)pirè	<0.01	µg/l	
XK179	**XK Total Plaguicides Mètode : Mètode Intern GC-MS**			
(*)	Total Plaguicides	<0.5	µg/l	Valor máx. 0.5 µg/L (RD 3/2023)
XK217	**ext Microcistina**			
(*)	Microcistina	<0.3	µg/l	Valor máx. 1 µg/L (RD 3/2023)

SIGNATURA

Nuria Sabate
Laboratory Technician Eurofins Análisis Agro, S.A.

Química validat per: Nuria Sabate

Informe validat electrònicament per : Nuria Sabate

NOTA ACLARIDORA

Aquest document només pot ser reproduït íntegrament i només dóna fe de la mostra analitzada.
Quan el laboratori no ha estat responsable de l'etapa de mostreig, els resultats apliquen unicament a la mostra tal com es va rebre.
Els resultats s'han realitzat i informat d'acord amb els nostres termes i condicions generals de venda disponibles sota petició.
Quan es declara conformitat o no conformitat, la incertesa associada amb el resultat s'ha afegit o eliminat per obtenir un resultat que es pugui comparar amb els límits reglamentaris o especificacions.La incertesa no s'ha tingut en compte per als estàndards que ja inclouen incertesa en la mesura.
Les incerteses dels resultats han estat calculades (per a K=2, amb una probabilitat de cobertura del 95%), i estan a disposició del client.
Els tests s'identifiquen amb un codi de cinc dígits la descripció dels quals està disponible a petició.
Abreviatures:
ND: No detectat

Els tests indentificats amb les dues lletres del codi XK es realitzen en el laboratori Eurofins Análisis Agro, S.A..
Els tests identificats amb el codi de dues lletres H9 han estat realitzats en el laboratori Eurofins Iproma, S.L.
Els tests identificats amb el símbol "ext" han estat realitzats en un laboratori subcontractat que no està dins del grup Eurofins.